

2. การเปรียบเทียบ ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน และการใช้พลังงานจริง

ค่ามาตรฐานการใช้พลังงานและการใช้พลังงานจริง (รอบกันยายน 2563 ถึง สิงหาคม 2564) ดังนี้

2.1 การใช้พลังงานไฟฟ้า

พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลก้อ มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 63,402.12 kwh ค่ามาตรฐาน 106,688.24 kwh ผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 59.43% ค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้ไฟฟ้าจำนวน 105,151.60 บาท รายละเอียดดังนี้

เปรียบเทียบ ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน และการใช้พลังงานจริง

ไฟฟ้า (หน่วย)	ปีงบประมาณ 2564											
	ก.ย.	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
ไฟฟ้ามาตรฐาน	8,942.94	8,843.94	8,612.94	7,358.95	7,622.95	8,051.94	9,602.93	9,305.93	9,932.93	9,602.93	9,371.93	9,437.93
ไฟฟ้าที่ใช้อย่างจริง	6,545.80	6,298.20	4,916.10	3,764.10	3,093.80	3,765.00	5,989.60	6,016.80	6,450.00	7,882.13	8,680.57	6,516.49

2.2 การใช้เชื้อเพลิง

พบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลก้อ มีปริมาณการใช้เชื้อเพลิง ประกอบด้วย

1. น้ำมันเบนซิน จำนวน 30 ลิตร
2. น้ำมันแก๊สโซฮอล์ จำนวน 1,131 ลิตร
3. น้ำมันดีเซล/ไบโอดีเซล จำนวน 2526.31 ลิตร

มีปริมาณการใช้เชื้อเพลิงจริง 8,293.95 ลิตร ค่ามาตรฐาน 28,608.84 ลิตร ผลการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง 28.99% ค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้พลังงานเชื้อเพลิง จำนวน 71,245.60 บาท รายละเอียดดังนี้

น้ำมัน (ลิตร)	ปีงบประมาณ 2564											
	ก.ย.	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
น้ำมันมาตรฐาน	2,384.07	2,384.07	2,384.07	2,384.07	2,384.07	2,384.07	2,384.07	2,384.07	2,384.07	2,384.07	2,384.07	2,384.07
น้ำมันที่ใช้อย่างจริง	770.00	508.97	677.95	725.32	497.68	686.44	808.49	467.65	736.30	862.09	673.12	879.94

3. ผลการดำเนินการตามมาตรการและแนวทางในการลดใช้พลังงาน เทศบาลตำบลก้อ ได้มีการจัดทำผลการลดใช้พลังงานเพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางในการลดใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง

4. การสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการลดใช้พลังงาน เทศบาลตำบลก้อดำเนินการดังนี้

4.1 ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจในวิธีการประหยัดพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ

4.2 จัดทำสติกเกอร์เพื่อกระตุ้นเตือนให้บุคลากรมีส่วนร่วม และตระหนักถึงการประหยัดพลังงาน

จากผลการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชำรงต้น พบปัญหาอุปสรรคที่ทำให้แผนการใช้พลังงานของเทศบาลตำบลก้อ ได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด คือ มาตรการการประหยัดพลังงานขาดการดำเนินการที่ต่อเนื่อง ทำให้บุคลากรยังขาดความตระหนักซึ่งส่งผลต่ออัตราการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลก้อ

บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย และเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเรียนมาเพื่อกำหนดนโยบาย แนวทาง รวมถึงการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันตรวจสอบและกำชับการใช้ และรายงานผลด้านพลังงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป



(นางสาวอมรรรัตน์ พิพิษเสถียรกุล)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลก้อ

.....
.....
.....



(นางสาวภัทรวดี เจตน์จิรินต์)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลก้อ

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลก้อ

.....
.....
.....



(นายอุดม เชียงยศ)

นายกเทศมนตรีตำบลก้อ